

ОБЩИНА



МОНТАНА

3400 МОНТАНА, ул. "Извора" 1, тел.: (096) 300400, факс: 300401, E-mail: montana@montana.bg

ДО

.....

.....



ОТНОСНО: Постъпили въпроси във връзка с открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи по разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана“ и Обособена позиция № 2 „Инженеринг на комплексна инсталация за дефосфатизация на отпадъчните води от ПСОВ – гр. Монтана“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по открита процедура по ЗОП с предмет „Строително-монтажни работи по разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана“ и Обособена позиция № 2 „Инженеринг на комплексна инсталация за дефосфатизация на отпадъчните води от ПСОВ – гр. Монтана“, предоставям на Вашето внимание следните отговори и разяснения:

Въпрос 1: В Обявлението за обществена поръчка е посочено, че срокът на валидност на банковата гаранция е 180 дни от подаване на офертата, докато в образеца на банкова гаранция е записано, както следва:

„Тази гаранция влиза в сила от часа на г. (посочва се датата и часът на крайния срок за представяне на офертите)“

Отговорността за тази гаранция ще изтече в часа на г. (посочва се дата и час, една година след влизане в сила на гаранцията), до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас.“

Моля да уточните срока на валидност на банковата гаранция?

Отговор: Гаранцията за участие в процедурата се превежда от участника по банкова сметка на Община Монтана: IBAN BG82SOMB91303347342102, BIC SOMBBGSF в "Общинска Банка" АД, клон Монтана или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност 180 дни от датата на представяне на офертата. Приложеният образец следва да се попълни, като се отчита посоченият срок на валидност от обявлението.

Въпрос 2: Образец 18.3 – Приложение към договорното споразумение е записано, че трябва да се приложат от участника. Съгласно промените в ЗОП от 26.02.2012 г., чл. 56, ал. 1 се прилага Декларация за приемане на условията на договора. Моля за Вашето потвърждение, че в

офертата трябва да се приложи само споменатата декларация, без да се прилага „Договорно споразумение“ – Приложение 18.1 и 18.2, както и Приложение 18.3?

Отговор: Участникът следва да приложи Декларация за приемане на условията на договора.

Въпрос 3: В изискването за диаграма на работната ръка се указва, че тя трябва да е съобразена с декларирания брой собствени и наети работници. Моля за Вашето уточнение в кой плик да се представи тази декларация, както и каква информация трябва да съдържа?

Отговор: Данни за изпълнителския състав за изпълнение на поръчката (брой собствени и наети работници и тяхната квалификация) се попълват в Декларация – Приложение № 11 след информацията относно ръководните и техническите лица за изпълнение на поръчката.

Въпрос 4: Моля за Вашето потвърждение, че Възложителят ще приеме за подобен вид работа за Обособена позиция № 1: Рехабилитация и/или реконструкция на водопроводни мрежи – 15 км?

Отговор: През последните 5 (пет) г. до датата на предст. на офертата, в завис. от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, участникът да е изпълнил успешно договори за строителство на обекти, както следва:

За обособена позиция № 1: Строителство на обекти, включващи:

- рехабилитация на водопроводни мрежи – минимум 15 км, включително посредством прилагане на методи на безизкопни технологии;
- рехабилитация и подмяна на канализационни мрежи – минимум 34 км, включително посредством прилагане на методи на безизкопни технологии;
- изграждане на канализационни мрежи – минимум 7 км

Въпрос 5: С оглед спазване на посочения формат на Линеен календарен график следва да отбележите че липсва графична част. Моля за уточнение къде да се нанесат хоризонталните отсечки.

Отговор: Линеиният график се изготвя при спазване на формата представен като част от документацията за участие. Хоризонталните отсечки се нанасят съобразно продължителността на съответната работа след колона 9.

Въпрос 6: Съгласно Вашето изискване „При изготвяне на линеиния график участниците следва да спазват формата на таблица представена в Документацията за участие – Приложение 16, като всички видове СМР следва да съответстват на КСС“. Предвид огромния обем КСС, моля за Вашето потвърждение, че графикът трябва да съдържа само основни видове СМР, тъй като в противен случай е възможно да надхвърли 40 000 реда, което ще го направи неизползваем за практически цели?

Отговор: Линеиният график се изготвя съобразно указанията в Документацията за участие.

Въпрос 7: В обект Подмяна на главни канализационни клонове и тръби по клоновете с диаметри > 400 и < 600 в централната част на града със сигнатура на файла 04 KS MC, sheet с обозначение Пр.58 в КСС фигурира Подобект – Пр.69, като количествата на позициите до №16 напълно съвпадат с количествата от sheet с обозначение Пр.69. Моля да прецизирате и уточните.

Отговор: Пр.58 и Пр.69 във файла "04 KS MC", се остойностяват при така посочените количества.

Въпрос 8: В обект Подмяна на главни канализационни клонове и тръби по клоновете с диаметри > 400 и < 600 в централната част на града със сигнатура на файла 04 KS MC, sheet с обозначение Пр.66 в КСС фигурира подобект: Профил- Пр.64. Моля да прецизирате и уточните.

Отговор: Правилното заглавие на количествено-стойностната сметка в sheet "Пр.66" е "Подобект: Профил - Пр.66". Подадения текст във файла "04 KS MC" в sheet със сигнатура "Пр.66" - "Подобект: Профил - Пр.64" е техническа грешка. Моля да го коригирате в офертата си.

Въпрос 9: За всички обекти, където в отделните подобекти количествата са нулеви, трябва ли да се посочват единични цени?

Отговор: Да се посочват единични цени и там, където количествата са нулеви.

С уважение:

ЗЛАТКО ЖИВКОВ

Кмет на община Монтана

