

ПРОТОКОЛ № 2

от действията на комисия, назначена със Заповед № ЗОП-19Б/19.06.2015 г. на Кмета на Община Монтана за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет:

„Въвеждане на енергоспестяващи мерки за детска ясла №4 гр. Монтана”

Днес, 01.07.2015 г. от 10:00 ч., във връзка със Заповед № ЗОП-19Б/19.06.2015 г. на Кмета на община Монтана, се събра комисия в състав:

I. Председател:

Деян Георгиев Димитров – Директор ЕИИР в Община Монтана

II. Членове:

1. Галя Стефанова Петкова-Любенова – Ст. юрисконсулт на Община Монтана
2. инж. Михаил Денков – представител на НДЕФ
3. инж. Георги Иванов – представител на ПУДООС
4. инж. Юлия Крумова Игнатова – гл. експерт строителство на сгради и съоръжения в Дирекция „ТУС” в общинска администрация гр. Монтана

Комисията продължи своята работа по разглеждане документите в плик №2 „Предложението за изпълнение на поръчката” на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: **„Въвеждане на енергоспестяващи мерки за детска ясла №4 гр. Монтана”**

Комисията се запозна с *Предложението за изпълнение на поръчката* на:

УЧАСТНИК №1. „ВАЛДОР-60” ООД, гр. Пловдив с ЕИК 115540697

Предложението съдържа изискваното от възложителя Техническо предложение.

Срок за изпълнение – 39 (тридесет и девет) дни.

Гаранционни срокове, след въвеждането на обекта в експлоатация:

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 /пет/ години, а в агресивна среда – 5 /пет/ години;
 - за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) – 5 /пет/ години;
- Участникът няма да използва подизпълнител.

УЧАСТНИК №2. „ТЕРМИКС ЕС” ООД, гр. Пазарджик с ЕИК 112524570

Предложението съдържа изискваното от възложителя Техническо предложение.

Срок за изпълнение – 90 (деветдесет) дни.

Гаранционни срокове, след въвеждането на обекта в експлоатация:

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 /пет/ години, а в агресивна среда – 3 /три/ години;
 - за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) – 5 /пет/ години;
- Участникът няма да използва подизпълнител.

УЧАСТНИК №3. „НСК СОФИЯ” ЕООД, гр. София с ЕИК 831838874

Предложението съдържа изискваното от възложителя Техническо предложение.
Срок за изпълнение – 90 (деветдесет) дни.

Гаранционни срокове, след въвеждането на обекта в експлоатация:

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 /пет/ години, а в агресивна среда – 3 /три/ години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) – 5 /пет/ години;

Участникът няма да използва подизпълнител.

УЧАСТНИК №4. „ГРАДИВ” ООД, гр. София с ЕИК 130834663

Предложението съдържа изискваното от възложителя Техническо предложение.

Срок за изпълнение – 90 (деветдесет) дни.

Гаранционни срокове, след въвеждането на обекта в експлоатация:

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 /пет/ години, а в агресивна среда – 3 /три/ години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) – 5 /пет/ години;

Участникът няма да използва подизпълнител.

УЧАСТНИК №5. „СИЕД БГ” ЕООД, гр. Пловдив с ЕИК 201438587

Предложението съдържа изискваното от възложителя Техническо предложение.

Срок за изпълнение – 87 (осемдесет и седем) дни.

Гаранционни срокове, след въвеждането на обекта в експлоатация:

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 /пет/ години, а в агресивна среда – 3 /три/ години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) – 5 /пет/ години;

Участникът няма да използва подизпълнител.

УЧАСТНИК №6. ЕТ „АС-СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ”, гр. Самоков с ЕИК 131204831

Предложението съдържа изискваното от възложителя Техническо предложение.

Срок за изпълнение – 76 (седемдесет и шест) дни.

Гаранционни срокове, след въвеждането на обекта в експлоатация:

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 /пет/ години, а в агресивна среда – 3 /три/ години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) – 5 /пет/ години;

Участникът няма да използва подизпълнител.

УЧАСТНИК №7. ОБЕДИНЕНИЕ „СЕДСТРОЙ & ДАНАИЛА БИЛД – МОНТАНА” гр. Самоков с ЕИК 175397150

Предложението съдържа изискваното от възложителя Техническо предложение.

Срок за изпълнение – 69 (шестдесет и девет) дни.

Гаранционни срокове, след въвеждането на обекта в експлоатация:

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 /пет/ години, а в агресивна среда – 5 /пет/ години;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) – 5 /пет/ години;
Участникът няма да използва подизпълнител.

УЧАСТНИК №8. „ПСГ” АД, гр. София с ЕИК 131137959

Предложението съдържа изискваното от възложителя Техническо предложение.

Срок за изпълнение – 90 (деветдесет) дни.

Гаранционни срокове, след въвеждането на обекта в експлоатация:

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 /пет/ години, а в агресивна среда – 3 /три/ години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) – 5 /пет/ години;
Участникът няма да използва подизпълнител.

УЧАСТНИК №9. „ПЪТИЩА-М” АД, гр. Монтана с ЕИК 11100168

Предложението съдържа изискваното от възложителя Техническо предложение.

Срок за изпълнение – 90 (деветдесет) дни.

Гаранционни срокове, след въвеждането на обекта в експлоатация:

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 /пет/ години, а в агресивна среда – 3 /три/ години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) – 5 /пет/ години;
Участникът няма да използва подизпълнител.

УЧАСТНИК №10. „НИМ ХРИСТОВ” ЕООД, гр. Монтана с ЕИК 200083343

Предложението съдържа изискваното от възложителя Техническо предложение.

Срок за изпълнение – 84 (осемдесет и четири) дни.

Гаранционни срокове, след въвеждането на обекта в експлоатация:

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 /пет/ години, а в агресивна среда – няма посочени години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) – 5 /пет/ години;
Участникът няма да използва подизпълнител.

При обстойна проверка на представените документи в плик №2 „Предложението за изпълнение на поръчката” комисията установи следните съответствия и несъответствия с изискванията на възложителя

Участник	„Валдор-60” ООД	„Термикс ЕС” ООД	„НСК София” ЕООД	„Градив” ООД	„Сиед БГ” ЕООД	ЕТ „АС-Строй – Янко Славчев”	Обединение „Седстрой & Данаила Билд”	„Пер” АД	„Пътища- М” АД	„Ним Хрис- тов” ЕООД
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EPS с коеф. $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$	✓	✓	✓	✓	✓	$-\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$	$-\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$	✓	✓	✓
Силикатна мазилка със структура K2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Каменни плочи с $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$, плътност $\rho = 130 \text{ kg/m}^3$, клас на горимост – A1 (негорим)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PVC 5 камерна с коеф. $U = 1,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Педрлитобетон с коеф. $\rho = 450 \text{ kg/m}^3$, $c = 1050 \text{ (kg.K)}$, $\lambda = 0,017 \text{ W/m}^2\text{K}$	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	$-\lambda = 0,052 \text{ W/mK}$	$-\lambda = 0,052 \text{ W/mK}$	$-\lambda = 0,0526 \text{ W/mK}$
Каменна вата с коеф. $\lambda = 0,0039 \text{ W/mK}$, плътност $\rho = 100 \text{ kg/m}^3$, клас на горимост A1 (негорим)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Срок за изпълнение	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Линеен график	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Гаранционен срок	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Забелсжка: Изпълненият статус на проверяваната позиция се отразява, както следва:

за отговор ДА

☐

за отговор НЕ

☐

Въз основа на представените от участниците документи в Плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката, на основание чл. 69, ал. 1, комисията взе решение да не се отварят Плик №3 Предлагана цена на следните участници, тъй като офертите им не отговарят на изискванията на Възложителя, а именно:

УЧАСТНИК №6. ЕТ „АС-СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ” с ЕИК 131204831, представлявано от Янко Щеръов Славчев – Управител, с док. №70-00-1193/18.06.2015 г. в 09:52 ч. не отговарящ на изискванията на Възложителя за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и квалификация.

При разглеждане на **Предложението за изпълнение на поръчката** комисията установи, че същото е подпечатано и подписано е от лицето, представляващо дружеството.

Участникът е представил сертификати за използване на експандиран пенополистирол EPS с коеф. $\lambda = 0,038\text{W/mK}$ при минимално изискване на Възложителя EPS с коеф. $\lambda = 0,033\text{W/mK}$, с което не отговаря на минималните изисквания на възложителя за използване на основен строителен материал за настоящата поръчка, за които се изискват сертификати или други документи, доказващи качеството на външна топлоизолация от експандиран пенополистирол EPS с коефициент на топлопроводност - $\lambda = 0,033\text{W/mK}$.

УЧАСТНИК №7. ОБЕДИНЕНИЕ „СЕДСТРОЙ & ДАНАИЛА БИЛД - МОНТАНА” с ЕИК 175397150, представлявано от Евгени Методиев Тодоров – Управител, с док. №70-00-1194/18.06.2015 г. в 09:54 ч. не отговарящ на изискванията на Възложителя за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и квалификация.

При разглеждане на **Предложението за изпълнение на поръчката** комисията установи, че същото е подпечатано и подписано е от лицето, представляващо дружеството.

Участникът е представил сертификати за използване на експандиран пенополистирол EPS с коеф. $\lambda = 0,036\text{W/mK}$ при минимално изискване на Възложителя EPS с коеф. $\lambda = 0,033\text{W/mK}$, с което не отговаря на минималните изисквания на възложителя за използване на основен строителен материал за настоящата поръчка, за които се изискват сертификати или други документи, доказващи качеството на външна топлоизолация от експандиран пенополистирол EPS с коефициент на топлопроводност - $\lambda = 0,033\text{W/mK}$.

УЧАСТНИК №8. „ПСГ” АД с ЕИК 131137959 и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136Б, представлявано от Александър Николов Николов – Изпълнителен директор, с док. №70-00-1195/18.06.2015 г. в 09:55 ч. не отговарящ на изискванията на Възложителя за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и квалификация.

При разглеждане на **Предложението за изпълнение на поръчката** комисията установи, че същото е подпечатано и подписано е от лицето, представляващо дружеството.

Участникът е представил сертификати за използване на материали за направата на перлитобетон с коеф. $\lambda = 0,052\text{W/mK}$ при минимално изискване на Възложителя коеф. за перлитобетон $\lambda = 0,017\text{W/mK}$, с което не отговаря на минималните изисквания на възложителя за използване на основен строителен материал за настоящата поръчка, за които се изискват сертификати или други документи, доказващи качеството на перлитобетон или материали за направата на перлитобетон с коефициент - $\lambda = 0,017\text{W/mK}$.

УЧАСТНИК №9. „ПЪТИЩА-М” АД с ЕИК 111001688 и със седалище и адрес на управление гр. Монтана, ул. „Граф Игнатиев” №24, представлявано от Тони Петров Петров – Управител, с док. №70-00-1202/18.06.2015 г. в 14:34 ч. не отговарящ на изискванията на Възложителя за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и квалификация.

При разглеждане на **Предложението за изпълнение на поръчката** комисията установи, че същото е подпечатано и подписано е от лицето, представляващо дружеството.

Участникът е представил сертификати за използване на материали за направата на перлитобетон с коеф. $\lambda = 0,052\text{W/mK}$ при минимално изискване на Възложителя коеф за перлитобетон $\lambda = 0,017\text{W/mK}$, с което не отговаря на минималните изисквания на възложителя за използване на основен строителен материал за настоящата поръчка, за които се изискват сертификати или други документи, доказващи качеството на перлитобетон или материали за направата на перлитобетон с коефициент - $\lambda = 0,017\text{W/mK}$.

УЧАСТНИК №10. „НИМ ХРИСТОВ“ ЕООД с ЕИК 200083343 и със седалище и адрес на управление гр. Монтана, ул. „св. Климент Охридски“ №1, вх. Б, ап. 23, представлявано от Найден Христов Найденов – Управител, с док. №70-00-1206/18.06.2015 г. в 16:25 ч. не отговарящ на изискванията на Възложителя за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и квалификация.

При разглеждане на **Предложението за изпълнение на поръчката** комисията установи, че същото е подпечатано и подписано е от лицето, представляващо дружеството.

Участникът е представил сертификати за използване на материали за направата на перлитобетон с коеф. $\lambda = 0,052\text{W/mK}$ при минимално изискване на Възложителя коеф за перлитобетон $\lambda = 0,017\text{W/mK}$, с което не отговаря на минималните изисквания на възложителя за използване на основен строителен материал за настоящата поръчка, за които се изискват сертификати или други документи, доказващи качеството на перлитобетон или материали за направата на перлитобетон с коефициент - $\lambda = 0,017\text{W/mK}$.

Комисията взе решение да покани на 17.07.2015г., от 14:00ч, за отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ участниците в процедурата, за което същите следва да бъдат уведомени от Председателя на Комисията.

Настоящият протокол е съставен на 10.07.2015г. в 11:00 часа.

С това приключи заседанието на Комисията.

Председател:

.....
(Деян Димитров)

Членове:

1.
(Гая Петкова-Любенова)

2.
(инж. Михайл Денков)

3.
(инж. Георги Иванов)

4.
(инж. Юлия Игнатова)