



РЕШЕНИЕ

№3ОП-19В от 20.07.2015 г.

за класиране на участниците и
определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществени поръчки и отразени резултати в Протокол №1 от 30.06.2015 г., Протокол №2 от 07.07.2015 г. и Протокол №3 от 20.07.2015 г. на комисия, назначена със Заповед № ЗОП-19В от 19.06.2015 г. на Кмета на община Монтана за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № ЗОП-19А от 21.05.2015 г. и с предмет:

„Въвеждане на енергоспестяващи мерки за детска ясла №4 гр. Монтана”

О П Р Е Д Е Л Я М:

I. Класиране на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Въвеждане на енергоспестяващи мерки за детска ясла №4 гр. Монтана”:

1 ^{-во} място:	„ВАЛДОР-60” ООД гр. Пловдив	191 096,94 лв.
2 ^{-ро} място:	„ТЕРМИКС ЕС” ООД гр. Пазарджик,	211 852,99 лв.
3 ^{-то} място:	„НСК СОФИЯ” ЕООД, гр. София	213 524,70 лв.
4 ^{-то} място:	„СИЕД БГ” ЕООД, гр. Пловдив	224 109,43 лв.
5 ^{-то} място:	„ГРАДИВ” ООД, гр. София	236 648,13 лв.

II. За изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник:

„ВАЛДОР-60” ООД с ЕИК 115540697 и със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Константин Стоилов” №4, представлявано от Валерий Иванов Хаджиев – Управител.

III. Отстранени участници:

1. ЕТ „АС-СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ” с ЕИК 131204831, и със седалище и адрес на управление гр. Самоков, ул. „Христо Максимов” №29, представлявано от Янко Щервов Славчев.

Правно основание за отстраняване на участника: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Фактическо основание: Участникът е представил сертификати за използване на експандиран пенополистирол EPS с коеф. $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$ при минимално изискване на Възложителя $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$, с което не отговаря на минималните изисквания на възложителя за използване на основен строителен материал за настоящата поръчка, за които се изискват сертификати или други документи, доказващи качеството на външна топлоизолация от експандиран пенополистирол EPS с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$.

2. ОБЕДИНЕНИЕ „СЕДСТРОЙ & ДАНАИЛА БИЛД - МОНТАНА” с ЕИК 175397150, и със седалище и адрес на управление гр. Самоков, кв. „Възраждане” бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 12, представлявано от Евгени Методиев Тодоров.

Правно основание за отстраняване на участника: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Фактическо основание: Участникът е представил сертификати за използване на експандиран пенополистирол EPS с коеф. $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$ при минимално изискване на Възложителя $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$, с което не отговаря на минималните изисквания на възложителя за използване на основен строителен материал за настоящата поръчка, за които се изиск-

ват сертификати или други документи, доказващи качеството на външна топлоизолация от експандиран пенополистирол EPS с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$.

3. **„ПСГ” АД с ЕИК 131137959** и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136Б, представлявано от Александър Николов Николов.

Правно основание за отстраняване на участника: **чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.**

Фактическо основание: Участникът е представил сертификати за използване на материали за направата на перлитобетон с коеф. $\lambda = 0,052 \text{ W/mK}$ при минимално изискване на Възложителя $\lambda = 0,017 \text{ W/mK}$, с което не отговаря на минималните изисквания на възложителя за използване на основен строителен материал за настоящата поръчка, за които се изискват сертификати или други документи, доказващи качеството на перлитобетон или материали за направата на перлитобетон с коефициент $\lambda = 0,017 \text{ W/mK}$.

4. **„ПЪТИЩА-М” АД с ЕИК 111001688** и със седалище и адрес на управление гр. Монтана, ул. „Граф Игнатиев” №24, представлявано от Тони Петров Петров.

Мотиви за отстраняване на участника: **чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.**

Фактическо основание: Участникът е представил сертификати за използване на материали за направата на перлитобетон с коеф. $\lambda = 0,052 \text{ W/mK}$ при минимално изискване на Възложителя $\lambda = 0,017 \text{ W/mK}$, с което не отговаря на минималните изисквания на възложителя за използване на основен строителен материал за настоящата поръчка, за които се изискват сертификати или други документи, доказващи качеството на перлитобетон или материали за направата на перлитобетон с коефициент $\lambda = 0,017 \text{ W/mK}$.

5. **„НИМ ХРИСТОВ” ЕООД с ЕИК 200083343** и със седалище и адрес на управление гр. Монтана, ул. „св. Климент Охридски” №1, вх. Б, ап. 23, представлявано от Найденов Христов Найденов.

Правно основание за отстраняване на участника: **чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.**

Фактическо основание: Участникът е представил сертификати за използване на материали за направата на перлитобетон с коеф. $\lambda = 0,052 \text{ W/mK}$ при минимално изискване на Възложителя $\lambda = 0,017 \text{ W/mK}$, с което не отговаря на минималните изисквания на възложителя за използване на основен строителен материал за настоящата поръчка, за които се изискват сертификати или други документи, доказващи качеството на перлитобетон или материали за направата на перлитобетон с коефициент $\lambda = 0,017 \text{ W/mK}$.

IV. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: България, 1000 София, бул. „Витоша” №18

Тел. 02 / 935 61 13, факс: 02 / 980 73 15;

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Интернет адрес: <http://www.cpc.bg>

Срок за подаване на жалби: по реда на чл. 120 от ЗОП.

На основание чл. 73, ал. 3 от Закона за обществените поръчки настоящето решение да се изпрати в 3-дневен срок от издаването му до всички участници.

КМЕТ:
(ЗЛАТКО ЖИВКОВ)

