


ОБЩИНА



МОНТАНА

3400 Монтана, ул. Извора 1, тел.: 096 / 394 201, факс: 096 / 300 462, e-mail: montana@montana.bg



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Искане за разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на улици гр. Монтана – 2017 г.“ по обособени позиции.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено искане и на основание чл. 180 от ЗОП предоставям следните писмени разяснения:

Въпрос 1: Моля, Възложителят да уточни дали ще приеме като сходен с предмета на поръчката обект за реконструкция и/или рехабилитация на републикански пътища.


Отговор: Да, Възложителят приема за сходни с предмета на поръчката обекти свързани с реконструкция и/или рехабилитация на пътища от републиканската пътна мрежа.

KK/KK

КМЕТ:

/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/





ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Искане за разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на улици гр. Монтана – 2017 г.“ по обособени позиции.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено искане и на основание чл. 180 от ЗОП предоставям следните писмени разяснения:

Въпрос 1: т. 7 Разбиване на бетон с багер – хидрочук на късове до 50 кг за 1 м³ – Да се включи ли транспорт на строителни отпадъци и на какво разстояние?

Отговор: Да, цената за вида СМР, трябва да включва и разходите по транспорта на строителните отпадъци на разстояние 8 км.

Въпрос 2: т. 8 Доставка и монтаж на 1 м DN тръба ф315 – Може ли повече информация за параметрите на тръбата?

Отговор: За вида СМР параметрите на тръбите, който ще се използват за изпълнението на обекта са: DN Ø315 SDR26 PN6.

Въпрос 3: т. 11 Доставка и монтаж на пожарен хидрант за 1 бр. – Пожарния хидрант надземен ли е?

Отговор: Да, пожарния хидрант е надземен.

Въпрос 4: т. 21 Направа на нова дъждоприемна шахта, включително всички свързани с това разходи – Може ли да уточните вида и дълбочината на шахтата?

Отговор: Вида и дълбочините на новоизградените дъждоприемни шахти, както и тяхните параметри ще се уточняват на място по време на изпълнение на строителството на обекта в зависимост от местоположението и дълбочината на канализационния колектор.



КМЕТ:

ЗЛАТКО ЖИВКОВ/